



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.АД67.В.00548/23

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМФОРМАТ» (ООО «ПРОМФОРМАТ»)
ОГРН: 1234200004972, ИНН: 4253054205. Место нахождения (адрес юридического лица): 654030, РОССИЯ, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г.О. НОВОКУЗНЕЦКИЙ, Г. НОВОКУЗНЕЦК, Р-Н КУЙБЫШЕВСКИЙ, УЛ. МЕНЖИНСКОГО, Д. 79А.
Адрес места осуществления деятельности: 654063, РОССИЯ, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ- КУЗБАСС, Г.О. НОВОКУЗНЕЦКИЙ, Г. НОВОКУЗНЕЦК, Р-Н КУЙБЫШЕВСКИЙ, УЛ. ОТДЕЛЬНАЯ, Д. 5 КОРП. 3, телефон: +73843561993, адрес электронной почты: info@prom-format.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМФОРМАТ» (ООО «ПРОМФОРМАТ»)
ОГРН: 1234200004972, ИНН: 4253054205. Место нахождения (адрес юридического лица): 654030, РОССИЯ, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г.О. НОВОКУЗНЕЦКИЙ, Г. НОВОКУЗНЕЦК, Р-Н КУЙБЫШЕВСКИЙ, УЛ. МЕНЖИНСКОГО, Д. 79А.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 654063, РОССИЯ, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ- КУЗБАСС, Г.О. НОВОКУЗНЕЦКИЙ, Г. НОВОКУЗНЕЦК, Р-Н КУЙБЫШЕВСКИЙ, УЛ. ОТДЕЛЬНАЯ, Д. 5 КОРП. 3.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр»
ОГРН: 1165005050396, ИНН: 5005062313. Адрес юридического лица: 140200, Россия, Московская область, г. Воскресенск, ул. Гиганта, д. 2. Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 115088, Россия, г. Москва, ул. Нагорная, дом 20 корпус 1, офис № 113, этаж-1, телефон: +7(495)120-77-91, адрес электронной почты: info@bequest-center.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АД67

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели декоративные для отделки стен и потолков марки «TetraColor» на основе гипсокартонного листа (ГКЛ) общей толщиной от 6 мм до 12,5 мм, покрытого акриловой краской на водной основе толщиной от 100 мкм до 250 мкм, выпускаемые по техническим условиям ТУ 23.62.10-002-70465864-2023 «Панели декоративно-отделочные марки «TetraColor» на основе гипсокартонного листа (ГКЛ)».

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 23.62.10

код ТН ВЭД ЕАЭС: -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 3773/М-23 от 28.12.2023 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78); акта анализа состояния производства № БЦ123-338.23-01 от 06.12.2023 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (аттестат аккредитации № RA.RU.10АД67).
Схема сертификации: 4с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Показатели пожарной опасности согласно Приложению на 1 листе.
Условия хранения: изделия должны храниться в сухом, закрытом чистом помещении при температуре не ниже +5°C на поддонах или брусках в стопках не более 4-х пачек по 50 листов. Продукция должна храниться в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 29.12.2023 г. по 28.12.2028 г.

Руководитель
заместитель руководителя
органа по сертификации

(подпись)

Васильева Екатерина Владимировна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Собольков Алексей Анатольевич
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.АД67.В.00548/23

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Обозначение стандарта (стандартов), номера пунктов стандарта (стандартов) (при необходимости)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть	группа горючести – слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	группа по дымообразующей способности – с малой дымообразующей способностью (Д1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	группа по токсичности продуктов горения – малоопасные (Т1)




М.Е. Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Васильева Екатерина Владимировна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))


(подпись)

Собольков Алексей Анатольевич
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))